



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Народная, д. 21-а, г. Псков, 180016
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: pskov@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (8112) 29-86-86, факс: (8112) 29-86-75

ПРЕДПИСАНИЕ

25 декабря 2018 г.

№ 34-7892-4179/ПР

г. Псков

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора от 23.11.2018 № 34-7892/Рк

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области Авдоница Анна Анатольевна.

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Середкинский психоневрологический интернат» (ГБУСО «Середкинский психоневрологический интернат»). При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХЧ Платонов Геннадий Петрович ;

Дата, время, место проведения проверки: с 19.12.2018 по 25.12.2018, по адресу/адресам: Псковская область, Псковский район, с. Середка, ул. Хоботова, д. 32.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 25.12.2018 № 34-7892-8592/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Середкинский психоневрологический интернат» (ГБУСО «Середкинский психоневрологический интернат») предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
1.	Отсутствует организационно-распорядительный документ о назначении ответственного за электрохозяйство.	1.2.3 ПТЭЭП п.п. 5.1 ПЛ	27.05.2019
2.	Отсутствует организационно-распорядительный документ о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 1.2.3, п.1.2.7 п.п. 5.2, 9 ПЛ	27.05.2019
3.	Отсутствует утвержденный перечень должностей и профессий электротехнического персонала,	ПТЭЭП п. 1.4.3 п.п. 15 ПЛ	27.05.2019

	которому необходимо иметь группу по электробезопасности.		
4.	Отсутствуют распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения 1 группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.4.4 п. 16.2 ПЛ	27.05.2019
5.	Отсутствует список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения.	ПТЭЭП п. 1.5.27 п. 35 ПЛ	27.05.2019
6.	Не проводятся инструктажи с записью в журнале регистрации инструктажей	ПТЭЭП п. 1.7.9 п. 40 ПЛ	27.05.2019
7.	Отсутствуют комплекты оперативных схем электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.8.6 п. 50 ПЛ	27.05.2019
8.	Отсутствуют производственные инструкции на рабочих местах	ПТЭЭП п. 1.8.7 п. 51 ПЛ	27.05.2019
9.	Не обеспечено ведение оперативного журнала.	ПТЭЭП п. 1.8.9 п. 52.2, 52.6 ПЛ	27.05.2019
10.	Не обеспечено ведение журнала дефектов и неполадок	ПТЭЭП п. 1.8.9 52.6 ПЛ	27.05.2019
11.	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений электроустановок	ПТЭЭП п. 1.8.9 п. 53.7 ПЛ	27.05.2019
12.	Оборудование РУ не очищено от пыли и грязи.	ПТЭЭП п. 2.2.17 п. 79 ПЛ	27.05.2019
13.	В мастерской не организовано выполнение требования о нанесении стрелок указывающих направление вращения на заточном станке	ПТЭЭП п. 2.5.3 п. 136 ПЛ	27.05.2019
14.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств.	ПТЭЭП п. 2.7.8 п. 174.1	27.05.2019
15.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта.	ПТЭЭП п. 2.7.8 п. 174.1	27.05.2019
16.	Отсутствуют заполненные паспорта заземляющих устройств	ПТЭЭП п.2.7.13 п. 176 ПЛ	27.05.2019
17.	Отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения, подписанные ответственным за электрохозяйство	ПТЭЭП п.1.8.1, 1.8.6	27.05.2019
19.	Командированному персоналу по прибытии на место не проводится вводной и первичный инструктажи с оформлением в журналах	ПОТЭЭ п. 46.3 п. 353 ПЛ	27.05.2019
20.	Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий.	ПТЭЭП п.1.8.9, п.п. 53.8 ПЛ	27.05.2019
21.	В организации назначен ответственный работник, не имеющий группу III по электробезопасности, для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников	ПТЭЭП п.3.5.10 п. 220 ПЛ	27.05.2019
22.	В организации отсутствует журнал инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников.	ПТЭЭП п.3.5.10 ПОТЭЭ п.44.7 п.п. 221, 345 ПЛ	27.05.2019
23.	В организации не имеется организационно-распорядительный документ о предоставлении административно-техническому, оперативному или оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений	ПОТЭЭ п. 5.4 п. 250 ПЛ	27.05.2019
Административное здание			
24.	На лицевой стороне ЩО II отсутствует знак безопасности.	ПТЭЭП п.2.2.20 п. 83.2 ПЛ	27.05.2019
25.	На ЩО I отсутствует диспетчерское наименование.	ПТЭЭП п.2.2.20 п. 83.1 ПЛ	27.05.2019
ВРУ Здания			
26.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой стороне.	ПТЭЭП п.2.2.20 п. 83.1 ПЛ	27.05.2019
27.	На предохранителях отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой	ПТЭЭП п.2.2.20 п. 83.3 ПЛ	27.05.2019

	вставки и однолинейная схема не соответствует действительности.		
29.	Оборудование не очищено от пыли и грязи	ПТЭЭП п.2.2.17 п. ПЛ. 79	27.05.2019
ЦР № 1 котельной			
30.	Оборудование не очищено от пыли и грязи	ПТЭЭП п.2.2.17 п. ПЛ. 79	27.05.2019

Перечень применяемых сокращений:


ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 22.01.2003 № 4145);

ПОТЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2003 № 328н, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 12.12.2013 № 30593)

В срок до 27.05.2019г. юридическому лицу Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Середкинский психоневрологический интернат» (ГБУСО «Середкинский психоневрологический интернат») необходимо представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора по адресу 180016, д. 21-а, г. Псков, ул. Народная на имя заместителя руководителя информацию о выполнении каждого из пунктов настоящего предписания.

В соответствии с пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предписание составил:

государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору
по Псковской области  Авдонина А.А.

Предписание (один экземпляр)
для исполнения получил: _____ 